ISTN. BUDYNEK SZPITALA
N13/W13
N12/W12
N14
N8/W8
N10/W10
N9/W9
N1/W1
N7a/W7a
N7/W7
N6a/W6a
N6/W6
N5a/W5a
N5/W5
N4a/W4a
N4/W4
N3a/W3a
N3/W3
N2/W2
N11/W11
Szyb windowy POZ.SW1
Szyb windowy POZ.SW2
POZ SC1 ŚCIANA ZEL.BETONOWA
POZ SC2 Ściana żelbetowa
REI 120
Zbiornik buforowy wody lodowej V=1000 dm³
1 m3
Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze NG80, 6bar prod. REFLEX
CIŚNIENIOWE NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX N 500 V= 500 dm³/, 6 bar
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE SPP 100/300 prod. TERMEN
OBIEG CO KURTYNY POWIETRZNE 70/50 °C, Q=10,80 kW
OBIEG CO OGRZEWANIE PODŁOGOWE 41/34 °C, Q=22,46 kW
OBIEG CO OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 80/60 °C, Q=34,16 kW
OBIEG CT NAGRZEWNICE PIERWOTNE 70/50 °C, Q=221,50 kW
OBIEG CT NAGRZEWNICE WTÓRNE 70/50 °C, Q=52,50 kW
Agregat wody lodowej typ Tetris W inv LE LN 15.2 moc chłodnicza = 129,6 kW moc elektryczna = 34,0 kW
Agregat wody lodowej typ Tetris W inv LE LN 15.2 moc chłodnicza = 129,6 kW moc elektryczna = 34,0 kW
H-CTR VFC DN 100 N-B
H-CTR VTR 3 DN 65 N-B
H-CTR VTR 3 DN 40 N-B
H-CTR VTR 3 DN 32 N-B
H-CTR VTR 3 DN 20 N-B
ZAW KUL-KOŁN DN 65
ZAW KUL DN 40
ZAW KUL DN 32
ZAW KUL DN 20
ZAW KUL-KOŁN DN 100
Zasilanie z wewnętrznej sieci ciepłej
Schody SCH1
Urz.01
Urz.02
Urz.03
Urz.04
Urz.05
Urz.06
Urz.07
Urz.08
Urz.09
Urz.10
Urz.11
Urz.12
Urz.13
Urz.14
Urz.15
Urz.16
Urz.17
Urz.18
Urz.19
Urz.20
Urz.21
Urz.22
Urz.23
Urz.24
Urz.25
Urz.26
Urz.27
Urz.28
Urz.29
Urz.30
Urz.31
Urz.32
Urz.33
Urz.34
Urz.35
Urz.36
Urz.37
Urz.38
Urz.39
Urz.40