



LEGENDA:

— RUROCIĄG ZASILAJĄCY

- - - RUROCIĄG POWROTNY

INSTALACJA WODY LODOWEJ  
CHŁODNICE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Parametry instalacji Tz/Tr=6/12°C  
Wydajność obiegu chłodniczego - Q=228,00 kW

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROZDZYŃSKI ul.Konińska 18, 61-041 Poznań, tel./fax 6708 614, 0601 87 51 57			
INWESTOR:	Szpital w Puszczyczkowie, ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczyczkowo		
TEMAT:	Projekt zamieny - Rozbudowa szpitala w Puszczyczkowie o budynek Bloku Operacyjnego i szpitali winowate, ul.Kraszewskiego 11, Puszczyczkowo ROZWINIĘCIE - Instalacja wody lodowej		
AUTOR:	mgr inż. Andrzej Bana	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:	PODOPIS:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Ewelina Orsak	WP/004/PO00/03	
	mgr inż. Wojciech Luczak		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Jabłonna	WP/038/PO00/11	
BRANŻA:	SANITARNA	DATA:	06.2017r.
		REV:	01
		SKALA:	1:50
		NR RYS:	CT/WL-07