

12	Zawór odciążający
11	Podgrzewacz CO2
10	Przyłącze awaryjne NIST
9	Bateria zbiorcza butli z zaworem odciążającym i łączniki wysokociśniniowe
8	Zawór zwrotny
7	Pneumatyczny blok przełączający
6	Zawór nadmiarowy
5	Filtr ceramiczny z zaworem
4	Manometry
3	Zawór redukcyjny sieciowy (stabilizujący), wydajność min. 50 Nm3/h
2	Reduktor wysokiego ciśnienia (z zabezpieczeniem nadmiarowym), wydajność min. 50Nm3/h
1	Zawór odcinający

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DROŻDŻYŃSKI
ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	Szpital w Puszczykowie, ul.Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo			
TEMAT:	Projekt zamienny - Rozbudowa szpitala w Puszczykowie o budynek Bloku Operacyjnego i szyby windowe, ul.Kraszewskiego 11, Puszczykowo Scheamt rozprężalni CO2			
		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ:		PODPIS:
AUTOR:	mgr inż. Andrzej Barna	WKP/0034/POOS/03		
AUTOR:	mgr inż. Ewelina Orwat			
	mgr inż. Adam Michalczyk			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Jabłońska	WKP/0361/POOS/11		
BRANŻA: SANITARNA	DATA: 06.2017r.	REV: 01	SKALA: 1:50	NR RYS.: GM-04